

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810500002000002 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории

№ РОСС RU.0001.510408



Руководитель
испытательного лабораторного центра

А.И. Кобяков

2017

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19345 от 24 октября 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
2. Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58
3. Наименование образца (пробы): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора: водопроводная колонка Республика Башкортостан, Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района, Благовещенский район, село Бедеева Поляна, ул. Набережная, 8
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.10.2017 10:30
Ф.И.О., должность: Файзуллина Р. Р., помощник врача по общей гигиене отдела отбора проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"
Условия доставки: соответствуют НД ; температура воды при отборе +4°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2017 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: СГМ, приказ Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 32 от 17.02.2017
Условия окружающей среды: температура воздуха +8° С
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 12.14.17.19345 11
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкостный "Флюорат- 02-2М"	2285	11/8401 от 26.07.2017	25.07.2018
2	Анализатор ртути "Юлия -5К"	05	11/11083 от 04.09.2017	03.09.2018
3	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	0906M066	11/5806 от 08.06.2017	07.06.2018
4	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	11/5805 от 08.06.2017	07.06.2018